

09 lutego 2024 r.

Wodociąg publiczny Romanów, gm. Rzgów – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 07 lutego 2024 r. z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów w stacji wodociągowej, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej oraz w dwóch punktach na sieci wodociągowej, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli* i enterokoków. Sieć wodociągowa poddawana jest chlorowaniu. W badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń stężenia chloru wolnego określonego w

rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów.